



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Мордовия

(наименование территориального органа МЧС России)
430031, г. Саранск, ул. Косарева, 40, телефон: 28-86-00 Факс: 28-89-29 (код 834-2), E-mail: mchs@e-mordovia.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Краснослободского,
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов
431260 г. Краснослободск, ул. Карла Маркса д.21, тел.: (83443) 2-25-75, факс: (83443) 2-23-68
ond.krasnoslobodsk@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

РМ, г. Краснослободск

(место составления акта)

19 февраля 2021 г.

(дата составления акта)

11 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 8

По адресу: Республика Мордовия, Старошайговский район, с. Новое Акишино, ул. Школьная, д. 2
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника ОНД и ПР Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по РМ (Главного государственного инспектора Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов по пожарному надзору) подполковника внутренней службы Малоземова В.Г. от 26 января 2021 г. № 8.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая проверка в отношении: Муниципального образовательного учреждения "Новоакишинская средняя общеобразовательная школа" Старошайговского муниципального района Республики Мордовия Старошайговский район, с. Новое Акишино, ул. Школьная, д. 2

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 02.02.2021 г. с 11:00 до 13:00, 08.02.2021 г. с 10:00 до 12:00, 16.02.2021 г. с 14:00 до 16:00, 19.02.2021 г. с 10:00 до 12:00

Продолжительность 4 дня / 8 часов
(дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Мордовия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (а): Директор Муниципального образовательного учреждения "Новоакишинская средняя общеобразовательная школа" Старошайговского муниципального района Республики Мордовия Старостина Светлана Владимировна 27.01.2021 г. в 10 ч. 00 мин., а также дополнительно ознакомлена с распоряжением о проведении проверки непосредственно перед началом проведения проверки 02.02.2021 г. в 13 ч 00 мин.

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Мордовия (государственный инспектор Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов РМ по пожарному надзору) майор внутренней службы Пастухов Роман Владимирович; дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической

работы Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов
 надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Р
 Мордовия (государственный инспектор Краснослободского, Ельниковского и Старошайг
 муниципальных районов РМ по пожарному надзору) майор внутренней службы Литвинцев Ев
 Николаевич; дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работ
 Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов Управления надзорной
 деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республики Мордовия
 (государственный инспектор Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных
 районов РМ по пожарному надзору) младший сержант внутренней службы Осипов Александр
 Серафимович; инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы
 Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов Управления надзорной
 деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республики Мордовия
 (государственный инспектор Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных
 районов РМ по пожарному надзору) Абулякиров Азамат Абдулхаевич

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
 привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются),
 должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования
 органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали Директор Муниципального образовательного учреждения
 "Новоакшинская средняя общеобразовательная школа" Старошайговского муниципального района
 Республики Мордовия Старостина Светлана Владимировна

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
 представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
 саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении
 мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
 муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Ф.И.О. должность ответственного лица
1	2	3	4
1	На объекте защиты огнетушители не расположены в специальных подставках из негорючих материалов, исключающий падение или опрокидывание	Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. п. 409 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	Директор Муниципального образовательного учреждения "Новоакшинская средняя общеобразовательная школа" Старошайговского муниципального района Республики Мордовия Старостина Светлана Владимировна
2	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет	Директор Муниципального образовательного учреждения "Новоакшинская средняя общеобразовательная школа" Старошайговского муниципального района Республики Мордовия Старостина Светлана Владимировна

		<p>отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>п. 30 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479</p>	
3	<p>На объекте защиты дверь эвакуационного выхода с помещения спортзала не обеспечена возможностью свободного открывания изнутри</p>	<p>Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.</p> <p>п. 26 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479</p>	<p>Директор Муниципального образовательного учреждения "Новоакшинская средняя общеобразовательная школа" Старошайговского муниципального района Республики Мордовия Старостина Светлана Владимировна</p>
4	<p>На объекте защиты не внесена информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о наличии, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей</p>	<p>Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>п. 60 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479</p>	<p>Директор Муниципального образовательного учреждения "Новоакшинская средняя общеобразовательная школа" Старошайговского муниципального района Республики Мордовия Старостина Светлана Владимировна</p>
5	<p>На объекте защиты не внесена информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о наличии, периодичности осмотра средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения на каждого дежурного</p>	<p>На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	<p>Директор Муниципального образовательного учреждения "Новоакшинская средняя общеобразовательная школа" Старошайговского муниципального района Республики Мордовия Старостина Светлана Владимировна</p>

		п. 30 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	
6	На объекте защиты не внесена информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности	<p>Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется, в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>п. 54 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479</p>	<p>Директор Муниципального образовательного учреждения "Новоакшинская средняя общеобразовательная школа" Старошайговского муниципального района Республики Мордовия Старостина Светлана Владимировна</p>
7	На объекте защиты не внесена информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о наличии, периодичности осмотра покрывала для изоляции очага возгорания	<p>Покрывала для изоляции очага возгорания должны обеспечивать тушение пожаров классов А, В, Е и иметь размер не менее одного метра шириной и одного метра длиной. В помещениях, где применяются и</p>	<p>Директор Муниципального образовательного учреждения "Новоакшинская</p>

	<p>(или) хранятся легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости, размеры полотен должны быть не менее 2 x 1,5 метра. Покрывала для изоляции очага возгорания хранятся в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара. Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и его целостности с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>п. 412 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479</p>	<p>средняя общеобразовательная школа" Старошайговского муниципального района Республики Мордовия Старостина Светлана Владимировна</p>
--	--	---

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание № 8/1/1, протокол об административном правонарушении в области пожарной безопасности, № 13 от 19.02.2021 года, проверочные листы (списки контрольных вопросов) приложение №13, Приказа МЧС России от 28.06.2018 N 261 "Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2018 N 52600).

Заместитель начальника ОНД и ПР Краснослободского, Ельнинковского и Старошайговского муниципальных районов
УНД и ПР ГУ МЧС России по РМ
майор внутренней службы Пастухов Р.В.

" 19 " февраля 2021 г.

Дознаватель ОНД и ПР Краснослободского, Ельнинковского и Старошайговского муниципальных районов
УНД и ПР ГУ МЧС России по РМ
майор внутренней службы Литвицев Е.Н.

" 19 " февраля 2021 г.



Дознаватель ОНД и ПР Краснослободского,
Ельниковского и Старошайговского
муниципальных районов
УНД и ПР ГУ МЧС России по РМ
младший сержант внутренней службы Осипов А. С.

"19" февраля 2021 г.

Инспектор ОНД и ПР Краснослободского,
Ельниковского и Старошайговского
муниципальных районов
УНД и ПР ГУ МЧС России по РМ
лейтенант внутренней службы Абубякиров А.А.

"19" февраля 2021 г.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Директор Муниципального образовательного учреждения "Новоакцишская средняя
общеобразовательная школа" Старошайговского муниципального района Республики Мордовия
Старостина Светлана Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"19" февраля 2021 г.



Старостина
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

«Телефон доверия»:
Центральный региональный центр МЧС России (495) 449-99-99
Главное Управление МЧС России по Республике Мордовия 8 (8342) 28-87-00