



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Мордовия

(наименование территориального органа МЧС России)  
430031, г. Саранск, ул. Косарева, 40, телефон: 28-86-00 Факс: 28-89-29 (код 834-2), E-mail: mchs@e-mordovia.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Краснослободского,  
Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов**

(наименование органа государственного пожарного надзора)  
431260 г. Краснослободск, ул. Карла Маркса д.21, тел:(83443) 2-23-68, факс: (83443) 2-23-68 ond.krasnoslobodsk@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 8/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального образовательного учреждения "Новоакишинская средняя общеобразовательная  
школа" Старошайговского муниципального района Республики Мордовия (Высокий риск (2 класс))

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,  
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР Краснослободского, Ельниковского и  
Старошайговского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по РМ (Главного  
государственного инспектора Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского  
муниципальных районов по пожарному надзору) подполковника внутренней службы Малозёмова  
Валерия Геннадьевича от 26 января 2021 г. № 8

(наименование органа ГПН)

ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
в период с 02.02.2021 г. с 11:00 до 13:00, 08.02.2021 г. с 10:00 до 12:00, 16.02.2021 г. с 14:00 до  
16:00, 19.02.2021 г. с 10:00 до 12:00 а именно: 4 рабочих дня (8 часов 00 минут)

проведена проверка заместителем начальника отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского  
муниципальных районов Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Мордовия (государственным инспектором  
Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов РМ по  
пожарному надзору) Пастуховым Романом Владимировичем; дознавателем отдела надзорной  
деятельности и профилактической работы Краснослободского, Ельниковского и  
Старошайговского муниципальных районов Управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Мордовия  
(государственным инспектором Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского  
муниципальных районов РМ по пожарному надзору) Литвицевым Евгением Николаевичем;  
дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы Краснослободского,  
Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов Управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Мордовия Осиповым  
Александром Серафимовичем; инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической  
работы Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Республике Мордовия (государственным инспектором Краснослободского,  
Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов РМ по пожарному надзору)  
Абубякировым Азаматом Абдулхаевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору  
проводившего (-их) проверку)

территории, здания и помещений Муниципального образовательного учреждения  
"Новоакишинская средняя общеобразовательная школа" Старошайговского муниципального района

Республики Мордовия расположенного по адресу: Республика Мордовия, Старошайговский район, с. Новое Акшино, ул. Школьная, д. 2

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Муниципального образовательного учреждения "Новоакшинская средняя общеобразовательная школа" Старошайговского муниципального района Республики Мордовия Старостиной Светланой Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:**

№ пп	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	На объекте защиты огнетушители не расположены в специальной подставке из негорючих материалов, исключающей падение или опрокидывание	Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.  п. 409 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.04.2021 г.	
2	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.  п. 30 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.04.2021 г.	
3	На объекте защиты дверь эвакуационного выхода с помещения спортзала не обеспечена возможностью свободного открывания изнутри	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без	01.04.2021 г.	

<p>На объекте защиты не внесена информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности</p>	<p>Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется, в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>п. 54 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479</p>	<p>01.04.2021 г.</p>	
--	---	----------------------	--

		<p>ключа.</p> <p>п. 26 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479</p>		
4	<p>На объекте защиты не внесена информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о наличии, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей</p>	<p>Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>п. 60 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479</p>	01.04.2021 г.	
5	<p>На объекте защиты не внесена информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о наличии, периодичности осмотра средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения на каждого дежурного</p>	<p>На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>п. 30 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479</p>	01.04.2021 г.	

<p>На объекте защиты не внесена информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о наличии, периодичности осмотра покрывала для изоляции очага возгорания</p>	<p>Покрывала для изоляции очага возгорания должны обеспечивать тушение пожаров классов А, В, Е и иметь размер не менее одного метра шириной и одного метра длиной. В помещениях, где применяются и (или) хранятся легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости, размеры полотен должны быть не менее 2 х 1,5 метра. Покрывала для изоляции очага возгорания хранятся в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара. Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и его целостности с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>п. 412 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479</p>	<p>01.04.2021 г.</p>	
---	--	----------------------	--

**\*Примечание к таблице:**

а) полное наименование нормативных правовых актов Российской Федерации:  
 - ППР в РФ – Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в **15-ти дневный срок** вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

Заместитель начальника ОНД и ПР Краснослободского, Ельнинковского и Старошайговского муниципальных районов  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РМ  
майор внутренней службы Пастухов Р.В.

" 19 " февраля 2021 г.



(подпись)  
 М.Л.П.\*

<p>На объекте защиты не внесена информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности</p>	<p>Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется, в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>п. 54 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479</p>	<p>01.04.2021 г.</p>	
--	---	----------------------	--

Дознаватель ОНД и ПР Краснослободского,  
Ельшиковского и Старошайговского  
муниципальных районов  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РМ

майор внутренней службы Литвинцев Е.Н.

"19" февраля 2021 г.

Дознаватель ОНД и ПР Краснослободского,  
Ельшиковского и Старошайговского  
муниципальных районов

УНД и ПР ГУ МЧС России по РМ  
младший сержант внутренней службы Осипов А. С.

"19" февраля 2021 г.

Инспектор ОНД и ПР Краснослободского,  
Ельшиковского и Старошайговского  
муниципальных районов

УНД и ПР ГУ МЧС России по РМ  
лейтенант внутренней службы Абубякиров А.А.

"19" февраля 2021 г.

**Предписание для исполнения получил(а):**

Директор Муниципального образовательного учреждения "Новоакшинская средняя  
общеобразовательная школа" Старошайговского муниципального района Республики Мордовия  
Старостина Светлана Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"19" февраля 2021 г.



(подпись)

М.Л.П.\*



(подпись)

М.Л.П.\*



(подпись)

М.Л.П.\*

Старостина  
(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении с предписанием: \_\_\_\_\_

«Телефон доверия»:

Центральный региональный центр МЧС России (499) 449-89-89  
Главное Управление МЧС России по Республике Мордовия (8342) 28-87-00