



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
Краснослободского, Ельниковского
и Старошайговского
муниципальных районов
ул. К. Маркса, 21, г. Краснослободск, 431260
Телефон: 2-25-75 Факс: 2-23-68 (код 834-43)
E-mail: ond.krasnoslobodsk@mail.ru

Директору Муниципального
образовательного учреждения
"Новоакшинская средняя
общеобразовательная школа"
Старошайговского муниципального
района Республики Мордовия
Старостиной Светлане Владимировне

«19» февраля 2021 г. № ЗБ-2-8

На № _____ от _____ 2021 г.

Представление
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административных правонарушений

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Краснослободского, Ельниковского Старошайговского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по РМ, во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по РМ (Главного государственного инспектора Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов по пожарному надзору) подполковника внутренней службы Малоземова В.Г. от 26 января 2021 г. № 8, в период с 02.02.2021 года по 19.02.2021 года по адресу: Республики Мордовия, Старошайговский район, с. Новое Акшино, ул. Школьная, д. 2, проведена плановая проверка исполнения обязательных требований пожарной безопасности в зданиях и помещениях Муниципального образовательного учреждения "Новоакшинская средняя общеобразовательная школа" Старошайговского муниципального района Республики Мордовия.

При изучении материала административного дела № 13 возбужденного 19.02.2021 г. в отношении директора Муниципального образовательного учреждения "Новоакшинская средняя общеобразовательная школа" Старошайговского муниципального района Республики Мордовия Старостиной Светланы Владимировны установлено, что она **нарушила:** «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 (далее по тексту ППР в РФ),

а именно:

- п. 409 «ППР в РФ» - На объекте защиты огнетушители не расположены в специальной подставке из негорючих материалов, исключающий падение или опрокидывание;
- п. 30 «ППР в РФ» - На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного;
- п. 26 «ППР в РФ» - На объекте защиты дверь эвакуационного выхода с помещения спортзала не обеспечена возможностью свободного открывания изнутри;

- п. 60 «ППР в РФ» - На объекте защиты не внесена информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о наличии, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей;
- п. 30 «ППР в РФ» - На объекте защиты не внесена информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о наличии, периодичности осмотра средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения на каждого дежурного;
- п. 54 «ППР в РФ» - На объекте защиты не внесена информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности;
- п. 412 «ППР в РФ» - На объекте защиты не внесена информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о наличии, периодичности осмотра покрывала для изоляции очага возгорания;


т.е. совершила административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Вам необходимо:

1. Рассмотреть вопрос обеспечения пожарной безопасности;
2. Ежеквартально контролировать выполнение противопожарных мероприятий, предлагаемых в предписаниях ОНД и ПР Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по РМ.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия
лейтенант внутренней службы  Абубякиров А.А.

Копию представления получил(а) Старостин 19.04.2022.